

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO



Ofício nº 528/2025

Glória do Goitá - PE, 17 de Julho de 2025.

A

Equipe da CPL – Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Glória do Goitá - PE
Av. Siqueira Campos - Nova Glória, Glória do Goitá - PE, 55620-000

Assunto: Solicitação de cotação para aquisição Ar Condicionado de 18.000 BTUS para Rede Municipal de Educação

Prezados(as),

A Secretaria Municipal de Educação de Glória do Goitá, no exercício de suas atribuições legais e administrativas, vem por meio deste solicitar à Comissão Permanente de Licitação a abertura de processo de levantamento de preços (cotação) para aquisição futura aquisição de Ar Condicionado de 18.000 BTUS para a rede municipal de educação, conforme descrito a seguir:


1. Ar-condicionado 18.000 BTUS

A presente solicitação justifica-se diante da necessidade de aquisição de Ar Condicionado de 18.000 BTUS para as rede municipal de educação, visando à melhoria e conforto dos estudantes da rede pública municipal, em conformidade com a Lei nº 14.333/22 que estabelece normas gerais sobre a obrigatoriedade de fornecimento de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, bem como a Lei nº 9394/96 que garante a oferta de qualidade e infraestrutura para a educação pública.

Pedimos retorno até o dia 08 de agosto de 2025, visto que trata-se de uma demanda de extrema urgência.

Sem mais para o momento, agradecemos pela atenção e colaboração de Vossas Senhorias e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Roberta Lúcia Ferreira da Silva
Secretária Municipal de Educação

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS

ORD.	ITEM	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ar condicionado 18.000 BTUs Ar-condicionado tipo split hi-wall, com capacidade mínima de 18.000 BTU/h. Deve operar em ciclo frio, com sistema de refrigeração baseado em gás ecológico R-410A, não inflamável e livre de CFC, atendendo às exigências ambientais vigentes. O equipamento deve possuir compressor rotativo de alta eficiência, com sistema convencional (liga/desliga), garantindo climatização uniforme. A unidade interna deve contar com filtro de ar lavável, display digital de temperatura, defletores de ar com oscilação automática na vertical e ajuste manual na horizontal, e ventilador com pelo menos três velocidades mais função automática. Entre as funcionalidades esperadas estão: modo turbo, para resfriamento acelerado; modo sleep, para ajuste automático durante o sono; função timer, para programação de desligamento ou acionamento; e função desumidificação, para remoção da umidade do ar ambiente. A unidade externa deve ter condensadora com serpentina em cobre e pintura anticorrosiva, adequada para instalação em áreas externas expostas, com nível de ruído inferior a 55 dB(A) em operação padrão. Ambas as unidades devem ser preparadas para instalação com distância mínima de 10 metros de tubulação, com conexões de 1/4" para linha de líquido e 1/2" para linha de gás. O consumo energético médio mensal deve estar entre 34 kWh e 70 kWh, com classificação A no Selo Procel de eficiência energética, quando aplicável. A tensão de alimentação deve ser monofásica, disponível na versão 220V, com frequência de 60Hz e potência de refrigeração nominal próxima a 1.750 watts. As dimensões da unidade interna devem estar na faixa de até 100 cm de largura, 30 cm de altura e 22 cm de profundidade, com peso médio de 10 a 12 kg. Já a unidade externa deve ter até 80 cm de largura, 55 cm de altura e 35 cm de profundidade, com peso em torno de 30 kg. O equipamento deve acompanhar controle remoto com visor digital, possibilitando o controle total das funções mencionadas. Deve ainda dispor de função de	Unidade	114		



Prefeitura Municipal de Glória do Goitá

Palácio Djalma Souto Maior Paes



reinício automático em caso de queda de energia, mantendo os parâmetros previamente configurados. Acompanha manual de instalação e operação em português, kit de fixação para unidade interna e garantia mínima de 12 meses, com atendimento por rede de assistência técnica nacional. O produto deve possuir certificação do INMETRO, estar de acordo com as normas da ABNT e atender às diretrizes de segurança elétrica, ambiental e de eficiência energética				
--	--	--	--	--